



Водоотдел

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2015 № 941

г.Боровичи

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Боровичи

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пунктом 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, действуя от имени Администрации города Боровичи на основании Соглашения от 17.11.2014 об осуществлении Администрацией Боровичского муниципального района части полномочий Администрации города Боровичи по решению вопросов местного значения, Администрация Боровичского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Боровичи.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Боровичского городского поселения от 14.11.2011 № 240 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод».

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель
Главы администрации района **В.Н. Сюгин**

це



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального района
от 24.04.2015 № 941

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод, допущенных
к сбросу в централизованную систему водоотведения города Боровичи

Наименование	Допустимая концентрация для абонентов, Сндс
1	2
Взвешенные вещества	276,966
БПК ₅	195,467
Хлорид-ион	128,476
Сульфат-ион	114,714
Ион аммония	42,829
Нитрат-ион	45,930
Нитрит-ион	0,766
Фосфат-ион	7,809
АПАВ	2,462
Нефтепродукты	0,816
Железо общее	2,175
Марганец	0,213
Ион меди	0,021
Цинк	0,093
Никель	0,190
Ион хрома	0,050
Фенолы	0,081
Свинец	0,001
Жиры	не более 50

Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов, исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации:

температура сточных вод < 40

6,5 < pH < 9,0

кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике

10 см < 1:11

ХПК:БПК п < 1,5

сульфиды < 1,5 мг/л – для предупреждения разрушения сети.