

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения за 1 квартал 2018 года

	по Боровичской ЦСХВ	по ЦСХВ Боровичского р-на	Всего по ЦСХВ
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала	12	2	14
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала	12	2	14
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала всего, в том числе:	0	0	0
отсутствует техническая возможность подключения	0	0	0
границы землеотвода попадают на магистральные сети	0	0	0
отсутствует исходная документация	0	0	0
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала:			
1.Боровичская	0		
2.Волокская		63%	
3.Кировская		64%	
4.Озеревская		70%	
5.Окладневская		34%	
6.Егольская		58%	
7.Старосельская		65%	
8.Железковская		70%	
9.Плавковская		80%	
10.Прошковская		34%	
11.Реченская		65%	
12.Ровенская		34%	
13.Черноземьская		34%	
14.Болоньская		76%	
15.Жадинская		66%	
16.Жадинская (усадыба)		47%	
17.Малосемерицкая		88%	
18.Марьинская		76%	
19.Опеченско-Посадская		2%	
20.Опеченско-Посадская (РТП)		18%	
21.Опеченско-Рядковкая		26%	
22.Паневская		26%	
23.Перелучская		63%	
24.Еремеевская		38%	
25.Липовецкая		70%	
26.Мышлячская		82%	
27.Передская-школьная		80%	
28.Передская		50%	
29.Починно-Сопкинская		58%	
30.Тухунская		54%	
31.Кончанско-Суворовская		71%	
32.Удинская		88%	
33.Зареченская		55%	
34.Сушиловская		65%	
35.Желомельская		70%	
36.Травковская		66%	

Директор МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" _____

А.А. Трофимов

Исполнитель

И.О. нач.ПТО Савенков Андрей Владимирович

т.(81664) 4-06-95

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения за 1 квартал 2018 года

	по Боровичской ЦСВО	по ЦСВО Боровичского р-на	Всего по ЦСВО
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения	9	0	9
Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения	9	0	9
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала всего, в том числе:	0	0	0
отсутствует техническая возможность подключения	0	0	0
границы землеотвода попадают на магистральные сети	0	0	0
отсутствует исходная документация	0	0	0
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала:			
1.Боровичская (пропуск)	15%		
2.Боровичская (очистка стоков)	50%		
3.Боровичский р-н (очистка стоков)			
3.1.Волокская		80%	
3.2.Егольская		87%	
3.3.Прошковская		60%	
3.4.Реченская		92%	
4.Боровичский район (пропуск)			
4.1.Волокская		72%	
4.2.Кировская		75%	
4.3.Егольская		65%	
4.4.Железковская		65%	
4.5.Прошковская		60%	
4.6.Реченская		90%	
4.7.Кончанско-Суворовская		65%	
4.8.Опеченско-Посадская (РТП)		45%	
4.9.Перелучская		90%	
4.10.Передская		90%	
4.11.Тухунская		55%	
4.12.Волгинская		40%	
4.13.Сушиловская		50%	
4.14.Травковская		45%	

Директор МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" _____ А.А. Трофимов

Исполнитель

И.О. нач.ПТО Савенков Андрей Владимирович

т.(81664) 4-06-95